

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Орловском районе
Аккредитованная испытательная лаборатория в Зимовниковском районе
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, д. 67
Фактический адрес: 347740, Ростовская обл., П. Орловский, ул. Пионерская, 63-а, ИНН 6167080156,
ОКПО 76928532, р/с 40503810900001000261 в ГРКЦ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015601; Телефон: (86375) 32-6-54, Факс (86375) 32-6-54,,

АТТЕСТАТ «Системы»
Зарегистрированный в Госреестре
№ РОСС RU. 0001.512927 от 20.07.12 г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в Орловском районе
Т.Л. Фоканова
19.05.2014 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 489-Б от 19.05.2014 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ТО У Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (С), Мартыновском, Зимовниковском районах

2. Юридический адрес:

Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 63-а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая отобранная 15.05.2014г. из арт.скважины (проба №1) и питьевых колонок (проба №2,3,4,5) разводящей сети, по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст.Кутейниковская. (арт. скважина – окраина, колонки - ул.Школьная 30, ул.Школьная 33, пер.Центральный 6, ул.Совхозная 48), МУП «ЖКС» Кутейниковского сельского поселения.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна: Россия

5. Акт № 03.20-53-01/308 **Время и дата отбора:** 09 час. 00 мин. 15.05.2014г.

Ф.И.О., должность: помощник сан.врача Склярова Н.Г.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с изотермическими вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 15.05.2014г.

6. Дополнительные сведения:

Госнадзор по плановым мероприятиям (Поручение № 109 от 15.04.2014г), отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания

7.НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

8. НД на метод отбора: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942 -2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», изменения 2 СанПиН 2.1.4.2580-10

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НТД на методы исследования
Микробиологические исследования Образец поступил: 12 час. 00 мин. 15.05.2014г. Код: 150514Б0485-150514Б0489 Регистрационный № в журнале: 73-77 № протокола испытаний: 489				
Микробиологические показатели: кран арт. скважины, ст. Кутейниковская, окраина (проба №1):				
1	общее микробное число	39 КОЕ в 1мл	не более 50 КОЕ вмл	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	колифаги	не обнаружено БОЕ в 100 мл	отсутствие БОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
Микробиологические показатели: питьевая колонка, ст. Кутейниковская, ул. Школьная 30 (проба №2):				
1	общее микробное число	44 КОЕ в 1мл	не более 50 КОЕ вмл	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	колифаги	не обнаружено БОЕ в 100 мл	отсутствие БОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
Микробиологические показатели: питьевая колонка, ст. Кутейниковская, ул. Школьная 30 (проба №3):				
1	общее микробное число	49 КОЕ в 1мл	не более 50 КОЕ вмл	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	колифаги	не обнаружено БОЕ в 100 мл	отсутствие БОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
Микробиологические показатели: питьевая колонка, ст. Кутейниковская, ул. Школьная 30 (проба №4):				
1	общее микробное число	45 КОЕ в 1мл	не более 50 КОЕ вмл	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	колифаги	не обнаружено БОЕ в 100 мл	отсутствие БОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
Микробиологические показатели: питьевая колонка, ст. Кутейниковская, ул. Школьная 30 (проба №5):				
1	общее микробное число	43 КОЕ в 1мл	не более 50 КОЕ вмл	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	колифаги	не обнаружено БОЕ в 100 мл	отсутствие БОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за оформление данного протокола: Склорова Н.Г. помощник врача 				
Сеоставлен в двух экземплярах			Общее количество страниц: 3 Страница: 2	

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НТД на методы исследования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследованные пробы питьевой воды, отобранные 15.05.2014г. из арт.скважины (проба №1) и питьевых колонок (проба №2,3,4,5) разводящей сети, по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст.Кутейниковская., (арт. скважина– окраина, колонки - ул.Школьная 30, ул.Школьная 33, пер.Центральный 6, ул.Совхозная 48), МУП «ЖКС» Кутейниковского сельского поселения. – по всем определяемым микробиологическим показателям - отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ", изменения 2 СанПиН 2.1.4.2580-10. Врач – эксперт  Т.А Герасименко ГСЭН.14.060.7171.214 выдан 10.09.2009г				

Руководитель испытательной лаборатории:

Герасименко Т.А. 



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РО" в Орловском районе

Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Юридический адрес: 347510 Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пионерская 63-а, ИНН/КПП 6167080156/612603001, ОКПО 76928532, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40503810900001000261 в ГРКЦ ГУ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону БИК 046015601, Телефон: 8(86375)32-6-54, факс: 8(86375)32-6-54

АТТЕСТАТ "Системы"

Зарегистрированный в Едином реестре
№РОСС.RU.0001.512927 от 20.07.12г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области"

в Орловском районе

Фоканова Т.Л.

"16" 05 2014 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 798-Б от 16.05.2014**

М.П.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах, п. Орловский, ул. Пионерская, 63а

2. Юридический адрес:

Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 63 а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая, отобранная из арт.скважины по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район,
ст. Кутейниковская.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна:

5. Акт отбора № 20-53-01/308

Время и дата отбора: 9 час. 00 мин. 15.05.2014

Ф.И.О., должность: пом. врача Складова Н.Г.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с охлаждаемыми вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 15.05.2014

6. Дополнительные сведения:

Госнадзор по плановым мероприятиям (поручение №109 от 15.04.2014г.) отдел надзора за
состоянием среды обитания и условиями проживания

7. НД на метод отбора:

ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб".

8. НД на продукцию:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

9. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003

"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Код образца (пробы): 150514C0798.1.

Общее количество страниц: 2 Страница: 1

Входящий № 24-119/1958
28.05.2014
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Физико-химические исследования (испытания) Образец поступил: 12 час. 00 мин. 15.05.2014 Код: 150514C0798.1. Регистрационный № в журнале: 322 № протокола испытаний: 798				
Санитарно-химические показатели				
1	запах при 20/60град.	0/1	2 балл	ГОСТ 3351-74
2	привкус	0	2 балл	ГОСТ 3351-74
3	цветность	2,5+/-0,3	20 градус	ГОСТ 3351-74
4	мутность	0,85+/-0,09	1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5	pH	7,64+/-0,20	6-9 ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	окисляемость перманганатная	1,78+/-0,36	5,0 мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-99
7	нитраты	3,96+/-0,59	45 мг/л	ГОСТ 18826-73
8	общая жесткость	16,0+/-2,4	7 градус.Ж	ГОСТ Р 52407-05
9	сухой остаток	1698,0+/-23,8	1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
10	хлориды	285,6+/-4,0	350 мг/л	ГОСТ 4245-72
11	сульфаты	485,0+/-72,8	500 мг/л	ГОСТ 4389-72
12	железо	менее 0,10	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
13	фтор	0,391+/-0,012	1,5 мг/л	ГОСТ 4386-89
14	марганец	менее 0,010	0,1 мг/л	РД 52.24.467-2008
Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. техник  Зам. руководителя испытательного лабораторного центра, руководитель испытательной лаборатории: Аносян Л.Н.  Заключение: Исследованная проба воды, отобранная из арт.скважины по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст. Кутейниковская, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим санитарно-химическим показателям: общей жесткости, сухому остатку. По остальным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". Ответственный за заключение:  врач - эксперт Фоканова Т.Л.				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Орловском районе
Аккредитованная испытательная лаборатория в Зимовниковском районе
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, д. 67
Фактический адрес: 347740, Ростовская обл., П. Орловский, ул. Пионерская, 63-а, ИНН 6167080156,
ОКПО 76928532, р/с 40503810900001000261 в ГРКЦ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015601; Телефон: (86375) 32-6-54, Факс ((86375) 32-6-54,,

АТТЕСТАТ «Системы»

Зарегистрированный в Госреестре
№ РОСС RU. 0001.512927 от 20.07.12 г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в Орловском районе
_____ Т.Л. Фоканова

19.05.2014 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 491-Б от 19.05.2014 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ТО У Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (С), Мартыновском,
Зимовниковском районах

2. Юридический адрес:

Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 63-а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая, отобранная 15.05.2014г. из арт.скважины (проба №1) и питьевой колонки (проба №2)
разводящей сети, по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст.Кутейниковская,
ул.Школьная 30, МУП «ЖКС».Кутейниковского С/П.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна: Россия

5. Акт № 03.20-53-01/310 Время и дата отбора: 09 час. 00 мин. 15.05.2014г

Ф.И.О., должность: помощник сан.врача Складова Н.Г.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с изотермическими вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 15.05.2014г

6. Дополнительные сведения:

Госнадзор по плановым мероприятиям (Поручение № 109 от 15.04.2014г), отдел надзора за
состоянием среды обитания и условиями проживания

7. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. НД на метод отбора: ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб»

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения", изменения 2 СанПиН 2.1.4.2580-10.

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НТД на методы исследования
-----------	-------------------------	--	--	-------------------------------

Микробиологические исследования

Образец поступил: 12 час. 00 мин. 15.05.2014г Код: 150514П0490-150514П0491

Регистрационный № в журнале: 10-11 № протокола испытаний: 491

Паразитологические показатели: арт.скважина, ст.Кутейниковская (проба№1):

1	Цисты патогенных кишечных (цисты лямблий), яйца гельминтов	не обнаружены	не допускается в 50л.	МУК 4.2.4.2314- 2008
---	--	---------------	-----------------------	-------------------------

Паразитологические показатели: питьевая колонка ул.Школьная 30, ст.Кутейниковская (проба№2):

2	Цисты патогенных кишечных (цисты лямблий), яйца гельминтов	не обнаружены	не допускается в 50л.	МУК 4.2.4.2314- 2008
---	--	---------------	-----------------------	-------------------------

Ответственный за оформление данного протокола: Складова Н.Г. помощник врача

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованные пробы воды, отобранные 15.05.2014г., из арт.скважины (проба №1) и питьевой колонки (проба №2) разводящей сети, по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст.Кутейниковская, ул.Школьная 30, МУП «ЖКС».Кутейниковского С/П - по определяемым паразитологическим показателям - соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", изменения 2 СанПиН 2.1.4.2580-10.

Врач – эксперт

Т.А Герасименко

ГСЭН 14.060.7171.214 выдан 10.09.2009г

Руководитель испытательной лаборатории:

Герасименко Т.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Орловском районе
Аккредитованная испытательная лаборатория в Зимовниковском районе
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, д. 67
Фактический адрес: 347740, Ростовская обл., П. Орловский, ул. Пионерская, 63-а, ИНН 6167080156,
ОКПО 76928532, р/с 40503810900001000261 в ГРКЦ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015601; Телефон: (86375) 32-6-54, Факс ((86375) 32-6-54,,

АТТЕСТАТ «Системы»
Зарегистрированный в Госреестре
№ РОСС RU. 0001.512927 от 20.07.12 г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в Орловском районе
_____ Т.Л. Фоканова

19.05.2014 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 498-Б от 19.05.2014 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ТО У Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (С), Мартыновском,
Зимовниковском районах

2. Юридический адрес:

Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 63-а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая, отобранная 15.05.2014г. из арт.скважины (проба №1) и питьевой колонки (проба №2)
разводящей сети, по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Харьковский, ул.Школьная
9, МУП «ЖКС».Кутейниковского С/П.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна: Россия

5. Акт № 03.20-53-01/313 Время и дата отбора: 10 час. 40 мин. 15.05.2014г

Ф.И.О., должность: помощник сан.врача Складов Н.Г.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с изотермическими вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 15.05.2014г

6. Дополнительные сведения:

Госнадзор по плановым мероприятиям (Поручение № 109 от 15.04.2014г), отдел надзора за
состоянием среды обитания и условиями проживания

7. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. НД на метод отбора: ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб»

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения", изменения 2 СанПиН 2.1.4.2580-10. Зимовниковский район

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НТД на методы исследования
-----------	-------------------------	--	--	-------------------------------

Микробиологические исследования

Образец поступил: 12 час. 00 мин. 15.05.2014г Код: 150514П0497-150514П0498

Регистрационный № в журнале: 12-13 № протокола испытаний: 498

Паразитологические показатели: арт.скважина, х.Харьковский (проба№1):

1	Цисты патогенных кишечных (цисты лямблий), яйца гельминтов	не обнаружены	не допускается в 50л.	МУК 4.2.4.2314- 2008
---	--	---------------	-----------------------	-------------------------

Паразитологические показатели: питьевая колонка ул.Школьная 9, х.Харьковский (проба№2):


2	Цисты патогенных кишечных (цисты лямблий), яйца гельминтов	не обнаружены	не допускается в 50л.	МУК 4.2.4.2314- 2008
---	--	---------------	-----------------------	-------------------------

Ответственный за оформление данного протокола: Складова Н.Г. помощник врача




ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованные пробы воды, отобранные 15.05.2014г., из арт.скважины (проба №1) и питьевой колонки (проба №2) разводящей сети, по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Харьковский, ул.Школьная 9, МУП «ЖКС».Кутейниковского С/П.по определяемым паразитологическим показателям - соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", изменения 2 СанПиН 2.1.4.2580-10.

Врач – эксперт  Т.А Герасименко
ГСЭН.14.060/171.214 выдан 10.09.2009г

Руководитель испытательной лаборатории:

Герасименко Т.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РО" в Орловском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Юридический адрес: 347510 Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пионерская 63-а, ИНН/КПП 6167080156/612603001,
ОКПО 76928532, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40503810900001000261 в ГРКЦ ГУ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону
БИК 046015601, Телефон: 8(86375)32-6-54, факс: 8(86375)32-6-54

АТТЕСТАТ "Системы"

Зарегистрированный в Едином реестре
№РОСС.RU.0001.512927 от 20.07.12г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области"
в Орловском районе
Фоканова Т.Л.
"16" _____ 20 _____ г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 799-Б от 16.05.2014

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах, п. Орловский, ул. Пионерская, 63а

2. Юридический адрес:

Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 63 а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая, отобранная из разводящей сети водопровода по адресу: Ростовская область,
Зимовниковский район, ст. Кутейниковская, ул. Школьная, 30.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна:

5. Акт отбора № 20-53-01/308

Время и дата отбора: 9 час. 30 мин. 15.05.2014

Ф.И.О., должность: пом. врача Скларова Н.Г.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с охлаждаемыми вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 15.05.2014

6. Дополнительные сведения:

Госнадзор по плановым мероприятиям (поручение №109 от 15.04.2014г.) отдел надзора за
состоянием среды обитания и условиями проживания

7. НД на метод отбора:

ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб".

8. НД на продукцию:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

9. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003



"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Код образца (пробы): 150514C0799.1.

Общее количество страниц: 2. Страница: 1

Входящий №

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Физико-химические исследования (испытания) Образец поступил: 12 час. 00 мин. 15.05.2014 Код: 150514C0799.1. Регистрационный № в журнале: 323 № протокола испытаний: 799				
Санитарно-химические показатели				
1	запах при 20/60град.	0/1	2 балл	ГОСТ 3351-74
2	привкус	0	2 балл	ГОСТ 3351-74
3	цветность	3,1+/-0,9	20 градус	ГОСТ 3351-74
4	мутность	1,01+/-0,10	1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5	рН	7,70+/-0,20	6-9 ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	окисляемость перманганатна я	1,86+/-0,37	5,0 мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-99
7	аммиак и ионы аммония	0,177+/-0,018	1,5 мг/л	ГОСТ 4192-82
8	общая жесткость	13,2+/-2,0	7 градус.Ж	ГОСТ Р 52407-05
9	хлориды	261,8+/-3,7	350 мг/л	ГОСТ 4245-72
10	железо	0,186+/-0,037	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. техник  Зам. руководителя испытательного лабораторного центра, руководитель испытательной лаборатории: Аносян Л.Н.  Заключение: Исследованная проба воды, отобранная из разводящей сети водопровода по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст. Кутейниковская, ул. Школьная, 30, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующему санитарно-химическому показателю: общей жесткости. По остальным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". Ответственный за заключение:  врач - эксперт Фоканова Т.Л.				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РО" в Орловском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Юридический адрес: 347510 Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пионерская 63-а, ИНН/КПП 6167080156/612603001,
ОКПО 76928532, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40503810900001000261 в ГРКЦ ГУ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону
БИК 046015601, Телефон: 8(86375)32-6-54, факс: 8(86375)32-6-54

АТТЕСТАТ "Системы"

Зарегистрированный в Едином реестре
№РОСС.RU.0001.512927 от 20.07.12г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области"
в Орловском районе
Фоканова Т.Л.
"16" 05 2014 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 800-Б от 16.05.2014

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах, п. Орловский, ул. Пионерская, 63а

2. Юридический адрес:

Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 63 а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая, отобранная из разводящей сети водопровода по адресу: Ростовская область,
Зимовниковский район, ст. Кутейниковская, ул. Школьная, 33.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна:

5. Акт отбора № 20-53-01/308

Время и дата отбора: 9 час. 40 мин. 15.05.2014

Ф.И.О., должность: пом. врача СклЯрова Н.Г.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с охлаждаемыми вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 15.05.2014

6. Дополнительные сведения:

Госнадзор по плановым мероприятиям (поручение №109 от 15.04.2014г.) отдел надзора за
состоянием среды обитания и условиями проживания

7. НД на метод отбора:

ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб".

8. НД на продукцию:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

9. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Код образца (пробы): 150514C0800.1.


Общее количество страниц: 2 — Страница: 1

Входящий №

21-119/958

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Физико-химические исследования (испытания) Образец поступил: 12 час. 00 мин. 15.05.2014 Код: 150514C0800.1. Регистрационный № в журнале: 324 № протокола испытаний: 800				
Санитарно-химические показатели				
1	запах при 20/60град.	0/0	2 балл	ГОСТ 3351-74
2	привкус	0	2 балл	ГОСТ 3351-74
3	цветность	2,7+/-0,8	20 градус	ГОСТ 3351-74
4	мутность	1,18+/-0,12	1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5	pH	7,59+/-0,20	6-9 ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	окисляемость перманганатна я	1,90+/-0,38	5,0 мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-99
7	аммиак и ионы аммония	0,195+/-0,020	1,5 мг/л	ГОСТ 4192-82
8	общая жесткость	13,2+/-2,0	7 градус.Ж	ГОСТ Р 52407-05
9	хлориды	295,1+/-4,1	350 мг/л	ГОСТ 4245-72
10	железо	менее 0,10	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72

Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. техник 

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра,

руководитель испытательной лаборатории: Аносян Л.Н. 

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная из разводящей сети водопровода по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст. Кутейниковская, ул. Школьная, 33, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующему санитарно-химическому показателю: общей жесткости. По остальным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Ответственный за заключение: 

врач - эксперт Фоканова Т.Л.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РО" в Орловском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Юридический адрес: 347510 Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пионерская 63-а, ИНН/КПП 6167080156/612603001,
ОКПО 76928532, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40503810900001000261 в ГРКЦ ГУ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону
БИК 046015601, Телефон: 8(86375)32-6-54, факс: 8(86375)32-6-54

АТТЕСТАТ "Системы"

Зарегистрированный в Едином реестре
№РОСС.RU.0001.512927 от 20.07.12г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области"
в Орловском районе
Фоканова Т.Л.

"16" 05 2014 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 801-Б от 16.05.2014

М.П.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах, п. Орловский, ул. Пионерская, 63а

2. Юридический адрес:

Ростовская область, п. Орловский, ул. Пионерская, 63 а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая, отобранная из разводящей сети водопровода по адресу: Ростовская область,
Зимовниковский район, ст. Кутейниковская, пер. Центральный, 6.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна:

5. Акт отбора № 20-53-01/308

Время и дата отбора: 9 час. 50 мин. 15.05.2014

Ф.И.О., должность: пом. врача Складова Н.Г.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с охлаждаемыми вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 15.05.2014

6. Дополнительные сведения:

Госнадзор по плановым мероприятиям (поручение №109 от 15.04.2014г.) отдел надзора за
состоянием среды обитания и условиями проживания

7. НД на метод отбора:

ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб".

8. НД на продукцию:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

9. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003



"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Код образца (пробы): 150514C0801.1.

Общее количество страниц: 2 Страница: 1

Входящий №

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с),
Мартыновском, Зимовниковском районах

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Физико-химические исследования (испытания) Образец поступил: 12 час. 00 мин. 15.05.2014 Код: 150514C0801.1. Регистрационный № в журнале: 325 № протокола испытаний: 801				
Санитарно-химические показатели				
1	запах при 20/60град.	0/1	2 балл	ГОСТ 3351-74
2	привкус	0	2 балл	ГОСТ 3351-74
3	цветность	2,5+/-0,3	20 градус	ГОСТ 3351-74
4	мутность	1,12+/-0,11	1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5	pH	7,51+/-0,20	6-9 ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	окисляемость перманганатна я	1,64+/-0,33	5,0 мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-99
7	аммиак и ионы аммония	0,161+/-0,016	1,5 мг/л	ГОСТ 4192-82
8	общая жесткость	16,0+/-2,4	7 градус.Ж	ГОСТ Р 52407-05
9	хлориды	295,1+/-4,1	350 мг/л	ГОСТ 4245-72
10	железо	менее 0,10	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
Ответственный за оформление данного протокола: Бельских С.И. техник  Зам. руководителя испытательного лабораторного центра, руководитель испытательной лаборатории: Аносян Л.Н.  Заключение: Исследованная проба воды, отобранная из разводящей сети водопровода по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, ст. Кутейниковская, пер. Центральный, 6, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующему санитарно-химическому показателю: общей жесткости. По остальным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-2003 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". Ответственный за заключение:  врач - эксперт Фоканова Т.Л.				